



CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE  
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  
im. Józefa Tuliszkowskiego  
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY  
ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka



## ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 6120/2026

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej  
im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

**OGNIOCHRON S.A.**  
ul. Przemysłowa 42  
34-120 Andrychów

stwierdza, że wyrób:

**Gaśnica pianowa typ GPN-2x ABF/FF**

produkowany przez:

**OGNIOCHRON S.A.**  
ul. Przemysłowa 42  
34-120 Andrychów

w zakładzie  
produkcyjnym:

**OGNIOCHRON S.A.**  
ul. Przemysłowa 42  
34-120 Andrychów

spełnia wymagania:

**PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne – Część 7: Charakterystyki,  
wymagania eksploatacyjne i metody badań.**

### Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 8404/2026 z dnia 09.03.2026 r.
2. Sprawozdanie z badań nr P000475249 z dnia 27.01.2026 r. wykonanych w KIWA MPA Dresden, sprawozdanie z badań nr 20230160 z dnia 10.08.2023 r. wykonanych w MPA Dresden, sprawozdanie z badań nr EN 12735 z 03.10.2024 r. wykonanych w APRAGAZ oraz sprawozdanie z badań nr 960/BU/26 z dnia 19.05.2026 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych BU CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 6120/DC/CNBOP-PIB/2026.

Okres ważności świadectwa:

od **01.06.2026 r.**

do **31.05.2031 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

*Małozieć*

Z up. Z-ca Dyrektora  
ds. Badań i Rozwoju  
st. bryg. mgr inż. Daniel Małozieć



Józefów, dnia: 1 czerwca 2026 r.



CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE  
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  
im. Józefa Tuliszkowskiego  
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY  
ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka



## ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 6120/2026

### DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Gaśnica pianowa typ GPN-2x ABF/FF

|                                                            |                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Zakres stosowania                                          | do gaszenia pożarów grupy A, B i F     |
| Masa całkowita                                             | ~ 3,5 kg                               |
| Ilość środka gaśniczego                                    | 2 l                                    |
| Rodzaj środka gaśniczego                                   | roztwór środka gaśniczego RÜHL FFX 150 |
| Czas działania                                             | min. 6 s                               |
| Czynnik roboczy                                            | azot N <sub>2</sub>                    |
| Ciśnienie robocze w temperaturze 20°C                      | 15 bar                                 |
| Ciśnienie próbne zbiornika                                 | 27 bar                                 |
| Zakres temperatur stosowania                               | od 0°C do +60 °C                       |
| Minimalna skuteczność gaśnicza                             | pożar testowy 8 A 34 B i 5 F           |
| Gaśnica może być wyposażona w dedykowany wspornik mocujący |                                        |

#### WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282, z 2026 r. poz. 556) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

**Wyrób spełnia wymagania pkt. 7.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282, z 2026 r. poz. 556).**

DYREKTOR CNBOP-PIB

*Małozzi*

Z up. Z-ca Dyrektora  
ds. Badań i Rozwoju  
st. bryg. mgr inż. Daniel Małozieć



Józefów, dnia: 1 czerwca 2026 r.